



## Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. (0-22) 853-34-27  
fax (0-22) 847-23-11  
e-mail: [fire@itb.pl](mailto:fire@itb.pl)

## KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie słabego rozprzestrzeniania ognia przez dachy NP-664.1/08/TG

Zleceniodawca:

WZD Sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 2  
43-200 Pszczyna

Nr umowy:

NP-0664/A/2008/TG

Przedmiot klasyfikacji:

Przekrycie dachu z płyt komorowych z poliwęglanu o symbolu handlowym PK produkcji firmy WZD Sp. z o.o. Klasyfikacja obejmuje płyty: o grubości 4 mm i masie 800 g/m<sup>2</sup>; o grubości 4,5 mm i masie 1000 g/m<sup>2</sup>; o grubości 6 mm i masie 1300 g/m<sup>2</sup>; o grubości 8 mm i masie 1500 g/m<sup>2</sup> oraz o grubości 10 mm i masie 1700 g/m<sup>2</sup>.

Klasyfikacja ogniowa:

Wyrób klasyfikuje się jako **słabo rozprzestrzeniający ogień**

Podstawa klasyfikacji:

Procedura Badawcza LP-11.3 Metoda badania słabego stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dachy.  
Raport z badań nr LPK-664.1/11.3-2/08.

Termin ważności:

15.07.2011

Załączniki:

Załącznik nr 1: Przekroje płyt komorowych PK z poliwęglanu.

Data:

15.07.2008

Opracowanie:

inż. Tomasz Gwiżdż

Z upoważnienia Kierownika  
Zakładu Badań Ogniwych

K I E R O W N I K  
Pracowni Badawczy Pożaru  
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.

Przekroje płyt komorowych PK z poliwęglanu

